Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93 33/05),i članka 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine", br. 35/94), Upravno vijeće POU Šibenik donijelo je na sjednici održanoj 6. rujna 2017.god. sljedeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u Pučkom otvorenom učilištu Šibenik (u daljnjem tekstu: Učilište).

Članak 2.

Ovim pravilnikom o zaštiti od požara koji spada u III. kategoriju ugroženosti od požara, uređuje se sljedeće:
1. skup mjera i radnji za otklanjanje uzroka požara,
2. otklanjanje i smanjivanje opasnosti od nastajanja požara
3. javljanje i uzbunjivanja o opasnostima od požara
4. obveze i odgovornosti odgovorne osobe i dužnosti djelatnika kod nastanka požara
5. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara
6. edukacija djelatnika glede mjera zaštite od požara

Članak 3.

Sastavni dio ovog pravilnika sačinjava sljedeća dokumentacija:
1. RASPORED VATROGASNIH APARATA I OPREME U PROSTORIJAMA UČILIŠTA

Članak 4.

Sva postojeća dokumentacija nalazi se kod ravnatelja Učilišta.

Članak 5.

Učilište je dužno sukladno s uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom, svojim alatom, tehničkim i ostalim sredstvima, a zaposlenici i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 6.

Zaštita od požara provodi se pri obavljanju poslova zaposlenika u svim prostorima i mjestima Učilišta gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 7.

Prava, dužnosti i odgovornosti, utvrđene ovim pravilnikom, odnose se na sve radnike koji se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u poduzeću i bez obzira na duljinu radnog vremena.
Kao radnici iz prethodnog stavka smatraju se:

- radnici u radnom odnosu na određeno i neodređeno vrijeme,
- radnici na stručnom osposobljavanju za vrijeme praktičnog rada,
- pripravnici i drugi radnici na volonterskoj praksi za vrijeme rada,
- radnici koji obavljaju stanovite poslove na osnovi građansko-pravnog ugovora, ako rade sa sredstvima poduzeća

Članak 8.

Ovim Pravilnikom propisane su sljedeće mjere zaštite od požara odnose na:
- edukacija i dužnosti djelatnika iz područja zaštite od požara
- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
- uzbunjivanje i javljanje
- obvezu ravnatelja za provedbu mjera zaštite i odgovornost zbog nepridržavanja istih

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja osoba i imovine ugroženih požarom u zgradi i na prostorima oko zgrade, i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

1. Mjere zaštite od požara odnose se na

- učionice,
- kancelarijske prostore,
- ulazno – izlazne puteve,
- otvori u zidovima
- prometnice i pristupi

2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

3. Zaštita od požara na gromobranskim instalacijama
4. OSTALE MJERE odnose se na:

- uređaji instalacije ventilacije i zagrijavanja
- vanjske i unutarnje hidrantske mreže s aparatima za gašenje požara,
- vatrogasni pristupi

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

1. Učionice

Članak 10.

U predavaonicama se provode PREVENTIVNE mjere zaštite od požara na način:

- zabranjeno je zaključavanje vrata dok se održava nastava
- zabranjeno je pušiti u prostoru učionice

2. Kancelarijski prostori

Članak 11.

U kancelarijskim prostorima provode se mjere zaštite na način:
-
- zabranjeno je pušiti osim na za to predviđenom mjestu
- zabranjeno je upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom
- zabranjeno je ostavljati papir u blizini radijatora
- zabranjeno je unošenje zapaljivih tvari u kancelarijski prostor
- arhiva se mora uredno slagati tako da je udaljena najmanje 50 cm od rasvjetnih tijela, razvodnih kutija i prekidača

3. Putovi - izlazni/ulazni

Članak 12.

Prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije mokra, imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna, niti imati naglih

promjena visina. Ukoliko Se na putovima nalaze stepenice ili nagle promjene visina to treba obilježiti propisanim znakovima sigurnosti.

Podne obloge, tepisi *(tepisoni),* moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu.

Članak 13.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strjelicom (*standarnim simbolima*) tako da su vidljivi i danju i noću.

Članak 14.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode neovisno na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti takva da se mogu otvarati u namjeravanom smijeru evakuacije i moraju biti od negorivog materijala i moraju biti otključana u vrijeme korisštenja objekta.

Rukohvati ograde na stepeništu trebaju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

4. Otvori u zidovima

Članak 15.

Sva vrata se moraju otvarati u smijeru izlaska *(evakuacije).*

Ako su vrata ostakljenja, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 16.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati.

Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

5. Prometnice i pristupi

Članak 17.

U cilju spriječavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru ne smije se privremeno odlagati različite predmete ili uređaje i slično.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani na taj način da:

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Članak 18.

Mjere zaštita od požara na električnim instalacijama i uređajima moraju zadovoljavati sve kriterije i standarde pravilne izrade, pravilne upotrebe i korištenja.

Članak 19.

Sva eksploatacija električne struje (uključenje i isključenje) treba se obavljati preko ugrađenih sigurnosnih sklopki

Članak 20.

U glavnom razvodnom ormaru i razvodnim ormarima drugih prostorija moraju se postaviti odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

Razvodni ormarići moraju biti zatvoreni i nezatrpani, ako su zaključani ključ mora biti kod osobe koja je za to zadužena u objektu.

U blizini mjesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen pristup ormaru.

Članak 21.

Električna instalacija mora biti izvedena po svim tehničkim standardima kao bi se izbijanje požara svelo na minimum.

Članak 22.

U slučaju nastanka požara mora se u najkraćem mogućem roku isključiti struja u prostoriji zahvaćenoj požarom.

Članak 23.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se uporabljuju ne predstavljaju opasnost od požara, te se poslije uporabe trebaju isključiti iz struje.

ZAŠTITA OD POŽARA NA GROMOBRANSKIM INSTALACIJAMA

Članak 24.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena po Pravilniku o gromobranskim instalacijama.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara.

Gromobranska instalacija mora imati svu potrebnu dokumentaciju (knjigu redovnih pregleda i tehničke ispravnosti)

Članak 25.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom uporabe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka.,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju.,
- redovitim tehničkim pregledom jednom godišnje
- obavezno je vođenje tehničke dokumentacije o izvršenim pregledima i popravcima te ugrađenim rezervnim djelovima.

Članak 26.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o pregledu sastavlja zapisnik.

OSTALE MJERE

UREĐAJI INSTALACIJE VENTILACIJE I ZAGRIJAVANJA

Članak 27.

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti takvi da ne postoji opasnost od nastanka požara.

U prostorijama se ne smiju upotrebljavati rešoi, električne grijalice s otvorenim grijačima, električni radijatori i drugi slični aparati i grijaća tijela, osim u za to posebno opremljenim prostorijama, te uz prethodno pribavljen pristanak odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Zagrijavanje poslovnih i drugih pomoćnih prostorija treba provoditi radijatorima centralnog grijanja ili aparatima za zagrijavanje prostorija.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA S APARATIMA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 28.

U svrhu zaštite od požara u prostorima Učilišta izvedena je unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara vodom. U hidrantske ormare postavljene su vatrogasna tlačna crijeva nazivnog promjera od 52 mm s mlaznicom promjera 12 mm. Ormar mora biti označen oznakom "H".

Članak 29.

Pristup do ormarića unutarnje hidrantske mreže treba biti uvijek vidljiv i lako dostupan.
Hidrantsku mrežu i crijeva kontrolira jednom godišnje ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za obavljanje tih poslova, o čemu se izdaje zapisnik.

Članak 30.

Učilište uz hidrante upotrebljava još i 4 vatrogasna aparata.

Članak 31.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima. Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m. Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati. Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća: · redovni pregled · periodični pregled · kontrolno ispitivanje.

Svi aparati u poduzeću moraju se vizualno kontrolirati dnevno , a redovni pregled se izvodi svaka tri mjeseca od odgovorne osobe zadužene za provedbu zaštite od požara.

Periodično i kontrolno ispitivanje provode ovlaštene ustanove s kojima poduzeće ima potpisan ugovor o suradnji.

O izvršenim redovnim pregledima ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata vodi dokumentacija (knjiga evidencije)

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

Članak 32.

Ispred Učilišta je vanjska hidrantska mreža. Položaj vanjskih hidranata potrebno je propisano označiti.

Članak 33.

Zabranjeno je parkiranje vozila iznad podzemnih hidranata vanjske hidrantske mreže.

VATROGASNI PRISTUPI

Članak 34.

Vatrogasne pristupe potrebno označiti odgovarajućim natpisima.

Članak 35.

Zabranjeno je parkiranje vozila ili bilo kakvo zauzimanje površina koje bi onemogućilo vatrogasce da djeluju u slučaju požara.

III. UZBUNJIVANJE I JAVLJANJE

Članak 36.

Svaki djelatnik ima zadatak pratiti svoje radno mjesto i bližu okolinu i javiti u slučaju nastanka požara.

Članak 37.

U slučaju nastanka požara telefonom nazvati broj: 93 – vatrogasci

IV. OBVEZE I ODGOVORNOST I DUŽNOSTI DJELATNIKA KOD NASTANKA POŽARA

Članak 38.

Ravnatelj je odgovorna osoba za sprovođenje mjera zaštite u toku cijelog radnog dana te obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- organizira i sudjeluje u provođenju analiza stanja zaštite i procjeni ugroženosti od požara
- sudjeluje u radnim zadacima na unapređivanju i usmjeravanju zaštite od požara
- prati zakone i druge propise iz područja zaštite od požara
- sudjeluje u procesu obrazovanja radnika iz materije zaštite od požara, te vodi potrebne evidencije
- sudjeluje u izradi stručnih prijedloga koji se odnose na provođenje i unapređivanje zaštite od požara

- predlaže optimalne mjere zaštite od požara pri uvođenju novih tehnologija i promjena u postojećim tehnološkim postupcima
- analizira uzroke požara i eksplozija
- izrađuje izvještaje o požarima,
- vodi evidenciju o:
  - provedenom obrazovanju radnika iz područja zaštite od požara
  - spravama, opremi i aparatima za gašenje požara
  - spravama i opremi za spašavanje
  - požarima i drugim intervencijama
  - daje stručna mišljenja u pogledu rješavanja pojedinih problema iz područja zaštite od požara
  - surađuje s inspektorima zaštite od požara i stručnim organizacijama koje se bave zaštitom od požara, kao i sa stručnim službama u poduzeću
  - svake godine najmanje jednom obavlja analizu stanja zaštite od požara te planira nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje požara

Član 39.

Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primijeti požar, dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako to radnik ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti odnosno pozvati u pomoć ostale radnike, da s raspoloživim vatrogasnim aparatima i opremom ugase nastali požar, ili da ga lokaliziraju i na taj način spriječe njegovo daljnje širenje.
I drugi radnici koji su primijetili izbijanje požara, ili su bili na to upozoreni dužni su da iz neposredne blizine pokupe sve raspoložive količine aparata i donesu ih na mjesto požara radi gašenja.

U pravilu, na mjestu požara treba biti samo onoliko radnika, koliko to zahtijevaju interesi i taktike gašenja požara i trenutnu situaciju u odnosu na fazu razvoja požara i neposredne opasnosti za život i zdravlje radnika koji izvode intervenciju gašenja požara.

Radnik odnosno radnici, čim su uočili ili doznali za izbijanje požara, dužni su odmah obavijestiti ravnatelja i javnu vatrogasnu postrojbu.

Ako u slučaju izbijanja požara u zgradi ili pogonu nema ravnatelja, radnik odnosno radnici dužni su sami organizirati gašenje požara ili njegovo lokaliziranje u skladu s općim načelima taktike gašenja požara.

Član 40.

Ravnatelj, čim dozna za požar, dužan je odmah doći na mjesto požara i preuzeti rukovođenje gašenja požara, sve do dolaska Javne vatrogasne jedinice.
Međutim, kad na mjesto nastanka požara dođe javna vatrogasna jedinica, gašenjem požara rukovodi zapovjednik te jedinice.

Članak 41.

Svi djelatnici dužni su primjenjivati mjere zaštite u toku rada, te se upoznati s pravilnikom o radu i zaštiti od požara, pridržavati se pisanih uputa koje su stavljene na zid i čuvati opremu i sredstva za zaštitu od požara.

V. ODGOVORNOST RADNIKA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 42.

Za povrede dužnosti, utvrđenih ovim pravilnikom, radnik odgovara disciplinski.

Član 43.

Svaka radnja ili propuštanje dužne radnje, protivno odredbama ovog pravilnika učinjena od strane radnika ovog poduzeća, predstavljaju povredu radnih dužnosti.

Član 44.

Radnik čini težu povredu:

- ako odbije da se upozna s organizacijom provođenja zaštite od požara i s organizacijom gašenja požara
- ako bez opravdanih razloga odbije prisustvovati teoretskom i praktičnom osposobljavanju iz područja zaštite od požara
- ako odbije da pristupi provjeri osposobljenosti iz teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja iz zaštite od požara i gašenja požara
- ako ne obavijesti neposrednog rukovodioca ili drugu odgovornu osobu, o svim događajima i pojavama koje mogu biti uzrokom požara
- ako se ne udalji s radnog mjesta kada to od njega zahtjeva neposredni rukovodioc ili odgovorna osoba, kada to zahtijevaju interesi zaštite od požara
- ako u okviru svojih zadataka i poslova grubo zanemaruje mjere zaštite od požara te učini nepristupačnom za brzu intervenciju gašenja požara
- ako u slučaju neposredne opasnosti za izbijanje požara ne upozori druge radnike u zoni opasnosti
- ako ne ugasi nastali požar, ili ne obavijesti druge radnike i odgovorne osobe, ili nije dao znak za uzbunu
- ako ne postupi po zahtjevu osobe koja rukovodi gašenjem požara
- ako bez opravdanih razloga odbije sudjelovati u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom
- ako onemogućava inspektore zaštite od požara u obavljanju njihovog posla, ili odbije da mu pruži podatke ili obavještenja
- ako ne održava u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacione i druge instalacije, dimovodne objekte i ložišta, kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje požara

Član 45.

Za provođenje postupka o povredi radne dužnosti i izricanja mjere vrijede odredbe Zakona o radu i Pravilnika o radu.

V. EDUKACIJA DJELATNIKA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Osposobljavanje zaposlenika;

Članak 46.

Svaki zaposlenik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od 8 (*osam*) školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom ("NN", broj 61/94.).

Osposobljavanje zaposlenika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje zaposlenika odnosno koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 47.

U teoretskom dijelu zaposlenika će se podučiti o;

a) Sredstva kojima se može ugasiti požar zapaljivih tekućina i plinova:
b) Oprema i uređaji za gašenje i dojavu požara;
c) Gašenje požara u specifičnim uvjetima;

U praktičnom dijelu zaposlenika je potrebito podučiti o:

- rukovanju prijevoznim i prijenosnim vatrogasnim aparatima (*gašenje tipskog požara s vatrogasnim aparatom napunjenim prahom i CO2*)
- rukovanju opremom za gašenje požara postavljenom uz vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu (*gašenje požara vodom i pjenom*).

Članak 48.

Zaposlenicima koji uspješno polože teoretski i praktični dio osnovnog programa osposobljavanja iz članka 91. ovog Pravilnika izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom navedenim u članku 91. ovog Pravilnika.
Zaposlenicima koji uspješno polože teoretski i praktični dio dodatnog programa osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Uvjerenje iz stavka 1. i 2. ovog članka izdaje izvođač programa.

Članak 49.

Uvjerenja o osposobljenosti zaposlenika čuvaju se kod ravnatelja, a matična knjiga čuva se kod izvođača programa.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Radnici su dužni provoditi mjere što ih ravnatelj utvrdi u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u postavljenim rokovima.

Član 51.

Ravnatelj osigurava provođenje poslova koje naređuju organi nadzora preko odgovornih osoba.

Član 52

Na sva pitanja iz zaštite od požara koja nisu regulirana ovim Pravilnikom važe odredbe Zakona o zaštiti od požara.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegova donošenja i biti će izvješen na oglasnoj ploči Učilišta.

Broj:
Šibenik, 6. rujna 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Darijo Šego

PUČKO OTVORENO
UČILIŠTE ŠIBENIK
22000 ŠIBENIK, P. GRUBIŠIĆA 3

Darijo Šego